

## 仕様書に対する質問

事業名 平成 29 年度 消防業務整備事業  
空気ボンベ 10 本

質 問 事 項	回 答
1. 空気ボンベ仕様書 4仕様(1)ボンベ (ア) ウルトレッサ ALT639J 同等品可と ありますが、(株)重松製作所製ブルネッ カー 530CⅢZで同等品対応可能でしょ うか？	仕様書 4仕様(1)ボンベ(ア)(空気ボンベ は、空気呼吸器 シゲマツライフゼム A1-1 2・ドレーゲル PSS5000に確実に接続で きるものであり、漏気等が起こらないこと。)を 満たし、(イ)~(ロ)の仕様と同等であれば可。